

Jelenia Góra, 26.03.2008 r.

MZDiM/ZP-1/ /2008

**Wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: Przetargu na zadanie: **Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Jeleniej Górze**

Na podstawie art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez usunięcie z przedmiaru robót w części drogowej pozycji nr 28.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity) Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące zapisów SIWZ

Pytanie: Dot. Przedmiar Robót (Organizacja Ruchu) poz. 11 d.2. Prosimy o sprecyzowanie jaką kostkę betonową należy wykorzystać do budowy progów zwalniających? Szarą czy kolorową, o gr. 6 czy 8 cm., fazową czy bezfazową, o kształtach regularnych (prostokątnych) czy dwuteową? Opis techniczny tego nie wyjaśnia.

Odpowiedź: Przy budowie progów zwalniających należy użyć szarą, fazową, prostokątną kostkę betonową o grubości 8 cm.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.